


Forslag til egenkontrollskjema

Hva	Hvem	Intervall
<p>Brannalarmanlegg</p> <ul style="list-style-type: none">• Viser sentralen normal drift uten feil eller utkoblinger?• Er brannmeldere skadet eller tildekket?• Er dobbelt sett løse orienteringplaner på plass og oppdatert?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Rømningsveier</p> <ul style="list-style-type: none">• Er rømningsveiene frie og uten lagring?• Er rømningsveiene merket?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)
<p>Sprinkleranlegg/automatiske slokkeanlegg</p> <ul style="list-style-type: none">• Er lagringshøyde rett (spør montør om godkjent høyde)• Er noen av sprinklerhodene tildekket?• Er anlegget uten synlige skader?• Er sprinklerventilen fastlåst i åpen stilling?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Ledesystem</p> <ul style="list-style-type: none">• Er systemet inntakt og uten skader?• Er det tydelig og synlig?• Er retninger på skilt riktig?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Røykventilasjon</p> <ul style="list-style-type: none">• Er manuell utløser tilgjengelig?• Lagres det noe som hindrer ventilasjonen, eller blokkeres den av f.eks. snø?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)



Hva	Hvem	Intervall
<p>Slokkeapparater/ brannslanger</p> <ul style="list-style-type: none">• Er slokkemidler tilgjengelige?• Er merkingen lett synlig og inntakt?• Ved pulverapparat: Pilen skal peke på det grønne feltet. Vend apparatet for å høre om pulveret sildrer.	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Brannskillende konstruksjoner</p> <ul style="list-style-type: none">• Er brannskiller intakt og uten svekkelser?• Er alle hull og gjennomføringer branntette etter utført arbeid?• Er branndører tette, med selvluukkere og holdemagneter?• Er eventuelle kiler på branndører fjernet?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)
<p>Potensielle startbrannkilder/ utvendig brannstart</p> <ul style="list-style-type: none">• Er elektrisk anlegg og utstyr i orden?• Er det god avstand fra bygg til eventuelt lagrede ting ute?• Står søppelcontainere i god avstand fra bygget?	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)