



Spørsmål og svar fra chatten

Evakuering

Hva gjør en med en beboer i 3.etg. som sitter i rullestol ved falsk brannalarm når heisen går til 1.etg. og stopper.

- Man skal evakuere når brannalarmen går og man skal ikke bruke heis. Så lenge rømningsveien ikke er utilgjengelig på grunn av røyk, skal man evakuere bygget.

Hva gjør en person som er bevegelseshemmet ved brannalarm?

- For en bevegelseshemmet bor i første etasje, er det normalt greit å komme seg ut. Dersom det ikke er røyk i rømningsveien, må man evakuere ut. Om det er røyk i rømningsveien, må man vende tilbake til leiligheten og gjøre seg til kjenne for brannvesenet.

Skal beboere låse sine leilighetsdører under rømning ved en skarp situasjon?

- Dere må komme dere raskt ut, lukk døra etter dere, men det er ikke behov for å låse.



Farlig stoff

Hvor mange liter bensin og diesel kan oppbevares i en parkeringskjeller med sprinklersystem?
Hvor mange liter totalt og eventuelt pr beholder?

- Gjelder parkeringskjellere med eller uten sprinkleranlegg:
 - Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i parkeringskjeller (under terreng) eller på loft. Se forskrift om håndtering av farlig stoff § 5.
 - Oppbevaring av brannfarlig væske i parkeringskjeller tilhørende et borettslag, boligsameie el. vil normalt måtte vurderes etter de regler som gjelder for virksomheter, med krav om risikovurdering og at det må iverksettes tiltak i tråd med risikovurderingen. Væske som befinner seg på brenseltank i bil, gressklipper, snøfreser el. regnes ikke som oppbevaring.

Oppbevaring av propanbeholdere til turbruk?

- Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjeller eller under bakkenivå. En utvendig bod, skap eller garasje over bakkenivå kan være et egnet sted for oppbevaring av små gassbeholdere.
- Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.



FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Vedr FDV-dokumentasjon: er det noe minimumskrav for hvor stort et sameie skal være (antall boenheter, etasjer, beboere etc.) for at dette må være på plass?

- Nei, det er ikke noe begrensning på størrelsen på sameiet.

Hvordan skaffer eller oppdaterer man FDV/brannkonsept/tegninger for et eldre borettslag (eks. liten boligblokk av 1960, uten sentralisert brannvarsler etc.)?

- Presentasjonen her er spesielt rettet mot boligblokker, bygget etter 2010, så presentasjonen går ikke veldig inn på det du spør om. Eksempelvis har ikke en liten boligblokk fra 1960 krav til å ha brannalarm- og/eller sprinkleranlegg. I byarkivet på Dora kan det finnes tegninger og annen dokumentasjon som kan hjelpe dere noe. Det er en brannteknisk konsulent/rådgiver som utarbeider brannkonsept og branntekniske tegninger over bygget.



Parkeringskjeller

Ved brann i bil i parkeringskjeller, er det måter å få bil ut på, eller må den slukkes eller brenne ut først?

- Hvordan dette løses i det enkelte tilfellet, vil variere ut ifra ulike forhold. Det finnes flere måter å gjøre det på.

Er det krav til høyde inngangsport P-kjeller for tilgang for utrykningskjøretøy?

- Ikke spesielle krav til port i parkeringskjeller for brannvesenet.



Andre spørsmål

Kan det brukes godkjente mobile vanntåkeanlegg på innglassinger som er gjort i etterkant?

- Det må vurderes av en brannteknisk rådgiver.

Kan sykler lagres i trapperom?

- Nei! Dette gjelder alle gjenstander både brennbare og ikke-brennbare. Det er flere årsaker til at det. Gjenstander kan bidra i en brann, være en tennekilde, være til hinder både for dere som skal ut, og vi som skal inn.

Hva menes med ledesystem?

- Grønne rømningskilt som viser veien ut.



Andre spørsmål

Når kan vi forvente brannsyn?

- Brannvesenet gjennomfører kun feiing og tilsyn der det er piper og ildsteder i boligblokker. Tilsynet gjelder også gassfyrte ildsteder. Ved gjennomføring av tilsyn vil brannforebyggeren (tidligere kalt feier) samtidig gi råd og veiledning om slokkeutstyr, brannvarsling og rømningsveier. Vi utfører ingen kontroll ved tilsynet. Det er mulig å bestille feiing og tilsyn på tbrt.no.

Hvor ofte er brannøvelse påkrevet?

- Øvelse gjør mester! Vi anbefaler alle å ha brannøvelse 1-2 ganger i året. Slik øker dere sjansen for å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge om det brenner.

